



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877
E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому
и Пошехонскому районам Ярославской области
(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112, факс 8(4855) 222-011)
E-mail: ond_rybinsk@mail.ru

Предписания № 25/1/1(15)

по устранению нарушений требований пожарной безопасности
Муниципальному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 3
в лице заведующего Кучеровской Татьяны Николаевны.

В период с 01.02.2021 года по 01.03.2021 года на основании распоряжения (приказа) главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагина В.А. № 25 от 25.01.2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", проведена плановая проверка в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 3, по адресу: 152931, Ярославская область, город Рыбинск, улица Герцена, дом 95, юридический адрес: 152931, Ярославская область, город Рыбинск, улица Герцена, дом 95, ИНН 7610043128, ОГРН 1027601110745.

При проведении проверки присутствовал: заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 3 Кучеровская Татьяна Николаевна.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1.	Аппаратура автоматической установки пожарной сигнализации не формирует сигналы на отключение инженерного оборудования на 1 этаже здания (электромагнитные замки).	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года ст. 84, п. 1, пп.5.; ППР в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479) п. 26.	01.03.2022	
2.	Руководителем организации в отношении литеры Г Сарай не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности	ППР в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479) п. 2.	01.03.2022	


Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского
районов Ярославской области
по пожарному надзору
Гладышева Дарья Игоревна



«01» марта 2021 года

Предписание для исполнения получил:
Заведующий муниципального дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 3
Кучеровская Татьяна Николаевна
(должность, фамилия, инициалы)



«1» марта 2021 года